

Warszawa, 16.05.2023 r.

Postępowanie nr: POLONUS/AA/04/2023

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

„Projekt, dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV na dachu budynku dworca autobusowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A.”

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

Zamawiający Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści mniejszą moc pojedynczego panelu, jeżeli zostanie spełniony warunek łącznej mocy paneli, tj. 2 x 50 kWp (z tolerancją 5%)?

Odpowiedź 1

Moc jednostkowa paneli stosowanych do inwestycji powinna wynosić min. 545W.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści panele wyprodukowane nie później niż 12 mcy od daty montażu?

Odpowiedź 2

Wszystkie moduły paneli fotowoltaicznych wykorzystane do wykonania instalacji muszą być nowe, nieużywane (data produkcji nie później niż 6 miesięcy przed montażem).

Pytanie 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonania projektu budowlanego, który nie jest wymagany w przypadku budowy mikroinstalacji?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie odstąpi od wymogu wykonania projektu budowlano-wykonawcze.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zmianę sposobu płatności na: 40% wartości brutto w dniu rozpoczęcia robót, 40% po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag i 20% po wymianie liczników?

Odpowiedź 4

Płatności za należycie wykonany przedmiot Umowy dokonywane będą w dwóch ratach:

- 1) faktura częściowa do 70 % wartości przedmiotu umowy brutto po zakończeniu robót budowlano – montażowych i dokonaniu odbioru końcowego;
- 2) pozostałe 30% wartości przedmiotu umowy będzie płatne po podłączeniu instalacji do Sieci Dystrybucyjnej (po zamontowaniu licznika dwukierunkowego).

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę czasu reakcji serwisu na 48 godzin - w czasie dni wolnych od pracy tj. Święta kościelne i państwowe czas reakcji serwisu będzie wydłużony.

Odpowiedź 5

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie zgłoszone wady i usterki z zachowaniem terminów:

- a) czas reakcji serwisu na zgłoszenie, w tym ocena zasadności zgłoszenia i ustalenie sposobu usunięcia wady lub usterki – do 24 godzin (7 dni w tygodniu) od momentu zgłoszenia wady lub usterki (wszelkich nieprawidłowości w działaniu instalacji);
- b) usunięcie wady lub usterki – do 4 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia.

DYREKTOR
FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

Małgorzata Ostrowska